

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Центральному округу)
(300012 г. Тула, ул. Рязанская, д. 44, тел./факс: (4872) 24-02-98)

Предписание № 63/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения»

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора (по Центральному округу) по пожарному надзору № 63 от « 24 » марта 2021 года, ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 01 » апреля 2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность проверки: 1 час; « 07 » апреля 2021 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность проверки: 1 час; « 15 » апреля 2021 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность проверки: 1 час проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Центральному округу) Тарасовым Павлом Григорьевичем, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Староникитская, д. 107

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводящего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с *ИО директора МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» Варфоломеева С.В.*

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить использование на путях эвакуации материалов в соответствии с допустимым классом пожарной опасности.	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6 табл. 28, табл. 29	01.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Центральному округу)
капитан внутренней службы
Тарасов П.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

ИО директора МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» Варфоломеева С.В.

(должность, фамилия, инициалы)



« 15 » апреля 20 21 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99