

29.09.2021 КНМ № 71220061000201131251

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу)

300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, тел.: (4872)47-23-59, эл. почта: ond-zarech@inbox.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования "Центр психолого-педагогического и социального сопровождения"**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

**Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР г.
Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
майора внутренней службы Агурьянова Николая Витальевича № 20 от
25.02.2022г: в период с «14» марта 2022 г. по «14» марта 2022 г.**

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
МБУ ДО «ЦППиСС» Панферова Ольга Валерьевна, заместитель директора МБУ
ДО «ЦППиСС» Троицких Елена Владимировна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

**Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
необходимо устранить:**


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить 1-й этаж здания вторым эвакуационным выходом	п.4.2.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	28.02.2023г.	
2.	Внести информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	28.02.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ДО «ЦППиСС»
Панферова Ольга Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор Зареченского округа
г. Тулы по пожарному надзору старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской
области майор внутренней службы
Рябко Роман Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.